



太阳能产品认证证书

证书编号: CQC18024187611

申请人名称及地址

艾伏新能源科技(上海)股份有限公司
上海市闵行区联航路1588号2幢业务楼B楼一、二层

制造商名称及地址

艾伏新能源科技(上海)股份有限公司
上海市闵行区联航路1588号2幢业务楼B楼一、二层

生产企业名称及地址

艾伏新能源科技(上海)股份有限公司(V017562)
上海市闵行区三鲁公路2755号2号楼

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器
详见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2013(IIIa, 不含低电压穿越试验)

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2013 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2018年03月27日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年03月01日



主任:



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0007029



SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18024187611

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
1st & 2nd Floor, B Building, Business Building, No.2 Building, No.1588, Lianhang road, Minhang District,
Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
1st & 2nd Floor, B Building, Business Building, No.2 Building, No.1588, Lianhang road, Minhang District,
Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. (V017562)
No.2 Building, No 2755, Sanlu Rd, Minhang District, Shanghai, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV Grid-connected Inverter
See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC33-461239-2013 .

Valid from: Mar.27,2018

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body.

Date of original issued: Mar.01,2018



President: _____

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

T 0007029



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC18024187611

纸 号: 7029

BNT060KTL-HV

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 550V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流 40A/40A/40A; 交流输出: ~, 480V, 50Hz, Max. 80A, 额定交流输出功率 60kW;

BNT060KTL

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 500V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流 40A/40A/40A; 交流输出: ~, 400V, 50Hz, Max. 95A, 额定交流输出功率 60kW;

BNT050KTL-HV

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 500V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流 36A/36A/36A; 交流输出: ~, 480V, 50Hz, Max. 68A, 额定交流输出功率 50kW;

BNT050KTL

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 480V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流 36A/36A/36A; 交流输出: ~, 400V, 50Hz, Max. 80A, 额定交流输出功率 50kW;

BNT040KTL-HV

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 600V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流 40A/40A; 交流输出: ~, 480V, 50Hz, Max. 55A, 额定交流输出功率 40kW;

BNT040KTL

直流输入: 满载 MPPT 电压范围 600V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000V, 最大输入电流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC18024187611

纸 号: 7029

40A/40A; 交流输出: ~, 400V, 50Hz, Max. 58A, 额定交流输出功率 40kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王光耀' (Wang Guangyao), written over a horizontal line.



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>